

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 32
(МБОУ СОШ № 32)**

ул. Чехова, 10/2, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628418
Телефон (3462) 52-57-75
E-mail: sc32@admsurgut.ru

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в
г. Сургуте и Сургутском районе
Н.П. Шипулиной

от 29.08.2024 № Ш32-01-1326/4
на № _____ от _____

Уважаемая Наталья Петровна!

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 направляет отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений (предписание № 1 от 22.01.2024).

Приложение на 1 л в 1 экз.

Директор

Подписано электронной подписью
Сертификат:
00E5700493ED6177EAA94E3F1E3ED3E015
Владелец:
Прогонюк Лариса Николаевна
Действителен: 29.11.2023 с по 21.02.2025

Л.Н. Прогонюк

Отчет по выполнению предписания № 1 от 22.01.2024,
выданного муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе №32
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения по предписанию	Отметка о выполнении	Примечание
1	Площади кабинетов для начальных классов недостаточны для количества учеников, площадь на одного ученика менее 2,5 кв.м. на одного ребенка в кабинетах, № 305-2, №304-2, №310-2, №109-1, №109-1, № 107-2, №108-2, №204-2, №104-2, №209-2, №205-2, №203-2, №309-2, №209-2, №109-2, №108-2, №104-2, №107-2, №309-2, №208-2, №210-2, №204-2, №206-2, №310-2, №203-2 что является нарушением п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2024	выполнено	
2	Выявлено нарушение отделки в учебных классах, в частности №201.1; № 211.1; №301.1; №305.1; № 310.1; № 311.1; № 410.1; № 403.1; №411.1; № 103.2; №105.2; №203.2; № 204.2; № 209.2; № 205.2; № 210.2; № 206.2; № 401.2; № 208.2; кабинет музыки; № 212; №213; №214; №216; №217, покрытия стен, пола, потолка нарушены в рекреациях, подсобных помещениях, инвентарных, коридорах, гимнастическом зале №1, лаборантской кабинета химии, помещений для переодевания при спортзале, что является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2024	не выполнено	требуется выделения финансирования, планируемый срок устранения 2025-2027 годы
3	Течь кровли в кабинете и лаборантской биологии № 402-1, примыканиях по периметру на 4-м этаже 1 корпуса, что не соответствует п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2024	выполнено	произведен ремонт кровли 1 корпуса в рамках муниципального контракта № МК-47-24 от 23.07.2024